



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

**TECHNOLOGIES BIONEST INC.**  
**(BIONEST TECHNOLOGIES INC.)**

55, 12e Rue  
Shawinigan (Québec) G9T 5K7

**CAN/BNQ 3680-600/2009-05-01**  
**M2 (2017-07-18)**

*Systèmes de traitement autonomes des eaux usées résidentielles*

Numéro du certificat : **3226**

Date de délivrance : **2025-07-08**

Date d'expiration : **2027-07-31**

Page 1 de 4

## Systèmes d'épuration autonomes

### Modèle Bionest Zenith BTT (deux réservoirs) et BST (un réservoir)

Capacité :

Désignation des modèles	Capacité hydraulique maximale	Traitement primaire Volume minimal	Réacteur Bionest Volume minimal
	L/j	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
BTT-1325	1 325	1,3	2,7
BTT-1800	1 800	1,8	3,7
BTT-2250	2 250	2,3	4,6
BTT-2750	2 750	2,8	5,7
BTT-3400	3 400	3,4	7,0
BTT-3900	3 900	3,9	8,1
BTT-4900	4 900	4,9	10,2
BTT-6250	6 250	6,3	12,9
BTT-8900	8 900	8,9	18,4
BTT-10000	10 000	10,0	20,7
BST-1250	1 250	1,3	2,6
BST-1700	1 700	1,7	3,5
BST-2100	2 100	2,1	4,3
BST-2600	2 600	2,6	5,4

### Précisions au certificat

Classe de traitement : B-IV.

Températures des eaux affluentes : Les essais spécifiés dans les articles 8,3 et 8,4 ont été effectués avec des eaux usées affluentes, à une température contrôlée de 11 °C ± 1 °C.

Autre : Le traitement primaire peut être utilisé avec ou sans préfiltre.

Pour les modèles BTT, le traitement primaire peut être constitué d'une cuve (avec ou sans préfiltre) possédant un mur de partition. Le temps de rétention minimal de ce traitement primaire devrait alors être de 1,5 jour.

**LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.**



**Bureau de normalisation  
du Québec**

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

**TECHNOLOGIES BIONEST INC.  
(BIONEST TECHNOLOGIES INC.)**

55, 12e Rue  
Shawinigan (Québec) G9T 5K7

**CAN/BNQ 3680-600/2009-05-01  
M2 (2017-07-18)**

*Systèmes de traitement autonomes des eaux usées résidentielles*

Numéro du certificat : **3226**

Date de délivrance : **2025-07-08**

Date d'expiration : **2027-07-31**

Page 2 de 4

### Liste des fabricants et assembleurs de cuves en béton reconnus pour l'assemblage des composantes des systèmes BTT et BST

**Fabricants et assembleurs:**

Brooklin Concrete Products  
PO BOX 370  
Brooklin (Ontario) L1M 1B5

Moose Creek Cement Products  
16525 Sixth Road  
Moose Creek (Ontario) K0C 1W0

Winona Concrete & Pipe Products  
489 Main Street West  
Grimsby (Ontario) L3M 1T4

MacGregor Concrete Products  
22 Anderson Street  
PO BOX 142  
Beachburg (Ontario) K0J 1C0

Reid's Precast Cement Products  
1244 County Road 28, RR# 4  
Langton (Ontario) N0E 1G0

### Liste des fabricants et assembleurs de cuves en béton reconnus pour l'assemblage des composantes des systèmes BTT seulement

**Fabricants et assembleurs:**

Newmarket Pre-Cast Concrete Product  
20 Victoria Street North  
Uxbridge (Ontario) L9P 1N4

Porter's Quality Precast Concrete and  
Accessories (J. A. Porter Holdings)  
R.R.#1 (4 Washington Street)  
Lucknow (Ontario) N0G 2H0

Roswell Concrete Products 348  
Bishopsgate Rd,  
Burford Ontario) N0E 1A0

### Liste des distributeurs de cuves en plastique Infiltrator reconnus pour l'assemblage des composantes des systèmes

Brooklin Concrete Products  
PO BOX 370  
Brooklin (Ontario) L1M 1B5

Near North Supply Inc.  
191 Big Bay Point Road  
Barrie (Ontario) L4N 0M6

**LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.**



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

**TECHNOLOGIES BIONEST INC.**  
**(BIONEST TECHNOLOGIES INC.)**

55, 12e Rue  
Shawinigan (Québec) G9T 5K7


**CAN/BNQ 3680-600/2009-05-01**  
**M2 (2017-07-18)**

*Systèmes de traitement autonomes des eaux usées résidentielles*

Numéro du certificat : **3226**  
Date de délivrance : **2025-07-08**  
Date d'expiration : **2027-07-31**

Page 3 de 4

## SCHÉMA DE PROCÉDÉ DU SYSTÈME BIONEST ZENITH



LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

**TECHNOLOGIES BIONEST INC.**  
**(BIONEST TECHNOLOGIES INC.)**

55, 12e Rue  
Shawinigan (Québec) G9T 5K7

**CAN/BNQ 3680-600/2009-05-01**  
**M2 (2017-07-18)**

*Systèmes de traitement autonomes des eaux usées résidentielles*

Numéro du certificat : **3226**

Date de délivrance : **2025-07-08**

Date d'expiration : **2027-07-31**

Page 4 de 4

## HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2019-07-03	Délivrance du certificat relatif aux modèles Bionest Zenith BTT et BST.
2019-07-24	Mise à jour du certificat selon les modificatifs M2 de la norme et M1 du protocole, Correction au certificat : ajout du modèle BTT-6250-MAC.
2019-12-19	Mise à jour et correction au certificat : ajout des modèles BTT-1325, BST 1250 et BST 1700, retrait des modèles BTT-1100, BST 1100 et BST 1600.
2020-05-12	Ajout d'une précision au certificat pour les modèles BTT.
2021-07-30	Renouvellement du certificat.
2021-11-29	Retrait des assembleurs et fabricants MacGregor Concrete Products et Near North Supply.
2022-10-27	Ajout des assembleurs et fabricants Newmarket Pre-Cast Concrete Product et Porter's Quality Precast Concrete and Accessories pour les modèles BTT seulement.
2022-11-15	Modification à la façon de présenter les fabricants et les assembleurs reconnus
2023-01-20	Ajout des assembleurs et fabricants MacGregor Concrete Products, Near North Supply et Roswell Concrete Products.
2023-05-10	Retrait de l'assembleur ESSE Canada.
2023-07-24	Renouvellement du certificat.
2025-07-08	Renouvellement du certificat

**LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.**