



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SOLENO LLC

66 Duplainville Road
Saratoga Springs, NY 12866 USA

Page 1 de 2

ASTM F894/2019-02-01

Tuyaux en polyéthylène (PE) de grand diamètre à paroi profilée pour les égouts et l'évacuation des eaux

Numéro du certificat : **4367**
Date de délivrance : **2026-07-22**
Date d'expiration : **2026-10-31**

TUYAUX À PROFIL FERMÉ À PAROI INTÉRIEURE LISSE

Diamètre intérieur moyen, mm [po]	RSC	Code du profil de la paroi	Technique d'assemblage
610 [24]	160 et 250	CPR-42-006.35	Voir notes
910 [36]	160 et 250	CPR-42-006.35	Voir notes
1070 [42]	160 et 250	CPR-42-006.35 et CPR-54-009.49	Voir notes
1220 [48]	160 et 250	CPR-54-009.49 et CPR-65-013.71	Voir notes
1500 [59]	160 et 250	CPR-54-009.49, CPR-90-027.02 et CPR-65-015.09	Voir notes
1680 [66]	160 et 250	CPR-65-013.71 et CPR-90-027.02	Voir notes
1800 [71]	160 et 250	CPR-65-013.71 et CPR-90-027.02	Voir notes
2100 [82]	160 et 250	CPR-90-027.02 et CPR-90-031.29	Voir notes
2440 [96]	250	CPR-110-045.77	Voir notes
3050 [120]	250	CPR-125-075.50	Voir notes

La marque de commerce de ces tuyaux est **KUSTOMFLO**.

NOTES — Les techniques d'assemblage peuvent être :

- Fusion thermique** : le joint du tuyau de paroi à une ou plusieurs couches à bout uni a des bouts coupés à 90 degrés par rapport à l'axe longitudinal.
- Joint d'électrofusion à emboîtement ou à manchon** : il se compose d'un dispositif d'électrofusion intégré dans l'emboîtement et d'un emboîtement simple ou d'une extrémité à emboîtement, qui s'assemblent pour former un joint d'électrofusion.
- Emboîtement à cloche et bout mâle avec joint d'étanchéité** : La cloche et le bout mâle sont formés directement sur le tuyau ou soudés à celui-ci. L'étanchéité est assurée par un joint comprimé entre l'extrémité mâle et l'extrémité à cloche du tuyau. Reconnu uniquement pour un usage étanche au sol (ST).
- Emboîtement à cloche et bout mâle, avec joint d'étanchéité, type soudé par extrusion** : La cloche et le bout mâle sont formés directement sur le tuyau ou soudés à celui-ci. L'étanchéité est assurée par un joint d'étanchéité ainsi que par le soudage par extrusion des extrémités à cloche et à bout mâle du tuyau.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

SOLENO LLC

66 Duplainville Road
Saratoga Springs, NY 12866 USA

Page 2 de 2

ASTM F894/2019-02-01

*Tuyaux en polyéthylène (PE) de grand diamètre à paroi profilée pour les
égouts et l'évacuation des eaux*

Numéro du certificat : **4367**
Date de délivrance : **2026-07-22**
Date d'expiration : **2026-10-31**

HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2024-10-30	Délivrance du certificat.
2025-06-13	Modification du certificat : Ajouter RSC160 et RSC250 pour 1500 mm, 1800 mm et 2100 mm.
2025-12-17	Modification du certificat : Ajouter 1070 mm RSC250; 1220 mm et 1680 mm RSC160, RSC250; 3050 mm RSC250.
2026-07-22	Modification du certificat : Ajouter 610 mm et 910 mm RSC250; 1070 mm RSC160 et associer les codes de profil de paroi à l'ensemble des produits.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.