

FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION, ULC

Page 1 de 2

699, boul. Industriel
Saint-Eustache (Québec) J7R 6C3**C303/2017-01-14***Tuyaux sous pression en béton à cylindre d'acier et armature*Numéro du certificat : **448**Date de délivrance : **2026-01-27**Date d'expiration : **2028-01-31**

TUYAUX		
Diamètre nominal, mm	Classe	Pression de service, KPa
350	185	1 225
	200	1 380
	225	1 550
	250	1 725
400	160	1 103
	175	1 205
	200	1 380
	225	1 550
	250	1 725
450	140	965
	150	1 035
	175	1 205
	200	1 380
	225	1 550
	250	1 725
500	130	896
	150	1 035
	175	1 205
	200	1 380
	225	1 550
	250	1 725

FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION, ULC

Page 2 de 2

699, boul. Industriel
Saint-Eustache (Québec) J7R 6C3**C303/2017-01-14***Tuyaux sous pression en béton à cylindre d'acier et armature*Numéro du certificat : **448**Date de délivrance : **2026-01-27**Date d'expiration : **2028-01-31****TUYAUX (suite)**

Diamètre nominal, mm	Classe	Pression de service, KPa
525	130	896
	150	1 035
	175	1 205
	200	1 380
	225	1 550
	250	1 725

ACCESOIRES — COUDES 45° et 90°

Diamètre nominal, mm	Pression de service, KPa
350	1 400
400	1 400
450	1 400
500	1 400

HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2016-01-29	Renouvellement du certificat.
2016-02-12	Modification de la raison sociale.
2018-01-09	Renouvellement du certificat.
2020-01-09	Mise à jour du certificat selon l'édition 2017 de la norme AWWA C303. Renouvellement du certificat.
2022-01-10	Renouvellement du certificat.
2024-01-30	Renouvellement du certificat.
2026-01-27	Renouvellement du certificat.